

DETALHE ACIONADOR E AVISADOR VISUAL DE ALARME DE INCÊNDIO

SEM ESCALA

DETALHE EM PLANTA

DETALHE CENTRAL DE ALARME

SEM ESCALA

DETALHE EM PLANTA

Central eletrônica de detecção alarme de incêndio.
Compreende de uma caixa metálica de sobrepor com pintura Epóxi.
Deve ter capacidade mínima para 10 setores identificáveis.
Deve ter botões para silenciamento, rearme manual, set lagida/temporizada,
interruptor cara liga/desliga, instantâneo/temporário, nível sonoro, emergência e teste.

OBSERVAÇÕES SOBRE O SISTEMA DE ALARME
O alarme será do tipo sirene eletrônica, sendo que em cada pavimento terá um conjunto acionador e sonorizador, tipo quebra-vidro. O alarme deverá emitir som distinto de outros de modo a ser perceptível em qualquer pavimento.
Deverá ser observado uma uniformidade de pressão sonora de 15 dB acima do nível de ruído local. Deve ter sonoridade com intensidade mínima de 90 dB e máxima de 115 dB e frequência de 400 a 500 hertz com mais ou menos 10% de tolerância.
O sistema de alarme deverá ser instalado conforme especificos para este fim.
O eletrodutos deve ser na cor vermelha ou possuir identificação característica de alarme.

NOTAS
ELETRODUTOS DE ALARME DE INCÊNDIO QUANDO APARENTES DEVERÃO SER DE FeGa PINTADOS NA COR VERMELHA
TODOS OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ALARME DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9441
CONDUTORES DO SISTEMA DE ALARME DEVERÃO SER ISOLADOS P/ AMBIENTES UMIDOS QUANDO SUBTERRÂNEO

DETALHE DETECTOR DE FUMAÇA ÓTICO

SEM ESCALA

DETALHE EM PLANTA

DETALHE DO EXTINTOR

SEM ESCALA

DETALHE EM PLANTA - PQS

DETALHE EM PLANTA - CO2



SINALIZAÇÃO DE PAREDE

DOS EXTINTORES :
Conforme IN 006 -Sistema Preventivo por Extintores do CBMSC
Editada em: 01/08/2017

- Todos as serviços deverão ser executados de acordo com as normas da ABNT .

Seção III
Localização dos extintores

Art.15.Os extintores de incêndio deven estar localizados:
I -na circulação e em área comum;
II -onde a probabilidade do fogo bloquear o acesso do extintor seja o menor possível e
III -onde possuir boa visibilidade e acesso desimpedido.

Art.16.É proibido:
I -o depósito de materiais abaixo ou acima dos extintores;
II -colocar extintor de incêndio nas escadas, rampas, antecâmaras e em seus patamares.

Seção IV
Instalação dos extintores portáteis

Art.17.Os extintores portáteis deven ser instalados de maneira que sua alça de transporte esteja, no máximo, 1,60 m acima do piso acabado.
Parágrafo único. Os extintores portáteis, quando locados sobre o piso, deven estar em suporte adequado para o piso.

DETALHE DO ABRIGO GLP - 2xP13kg

Escala: 1/25



PLANTA

SEM ESCALA

DETALHE DO HIDRANTE

SEM ESCALA

DETALHE EM PLANTA



IN 007 - ANEXO B
Figura 02 - Hidrante para Sistema Tipo I



CORTE AA'

SEM ESCALA



VISTA FRONTAL

SEM ESCALA

DETALHE DA ALIMENTAÇÃO

SEM ESCALA



DETALHE DO ENVELOPAMENTO DA TUBULAÇÃO DE GLP

SEM ESCALA



DETALHE DE VENTILAÇÃO PERMANENTE PARA ABERTURA NA PAREDE DA COZINHA

SEM ESCALA



HIDRANTE DE RECALQUE APARENTE

SEM ESCALA



BARRILETE DE INCÊNDIO

SEM ESCALA



OBSERVAÇÕES:

- O registro e válvula serão no mesmo diâmetro da tubulação.
- O local de instação deverá ter pé direitro mínimo de 1,20m

MEMORIAL DE CALCULO

Para o respectivo projeto foi usado como modelo o reservatório de RTI é calculada pela formula : VRTI = (T+3) X h X (R² x π) + V
da marca FIRTLEV de 10.000,00 litros, com as seguintes dimensões:
Diametro Maior - 2,50metros
Diametro Menor - 2,41metros
Altura Total (sem tampa) 2,20metros
- Dados retirados do site: www.fortlev.com.br - Reservatórios em Polietileno

VOLUME TOTAL POR CELULA 10.000,00 Litros ou 10,00 m³
CONSUMO POR CELULA 5.000,00 Litros ou 5,00 m³
RTI POR CELULA 5.000,00 Litros ou 5,00 m³

ALTURA DA RTI:

VRTI - Volume desejado para Reserva Técnica;
h - Altura necessária para atender a reserva desejada;
R - Raio menor;
? - Constante, cujo valor utilizado para esse cálculo é 3,14;
V - Volume a ser acrescido para ventilação.

Para atender as necessidades desse projeto a altura do RTI, entre o fundo e a tampa, é de110 centímetros, ficando o restante da altura para o consumo.

DO SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO :
CONFORME IN 007 – Sistema hidráulico preventivo do CBMSC
Editada em: 01/08/2017

- Todos os serviços deverão ser executados de acordo con as normas da ABNT .

Seção I
Tubulação

Art.11.As tubulações, conexões e válvulas do SHP, quando aparentes, deven ser pintadas na cor vermelha.

Art.12.Nos imóveis com classificação do risco de incêndio elevado, a tubulação metálica do SHP e sua fixação deven ter proteção ao fogo por 02 horas.
§ 1º Compete ao responsável técnico pelo PPCI definir como será realizada a proteção ao fogo por 02 horas da tubulação metálica e de sua fixação.
§ 2º Fica dispensada a proteção ao fogo da tubulação metálica e de sua fixação
I -nos ambientes ou áreas con carga de incêndio desprezíveis; ou
II -quando a tubulação e sua fixação estiveren instaladas con altura inferior a 2,20 m em relação ao piso.

Art.13.Independentemente do tipo de material, a resistência mínima da tubulação do SHP deve ser de 150 mca (15 kgf/cm²).

Seção II
Mangueiras de incêndio

Art.15.A manutenção das mangueiras de incêndio é responsabilidade do proprietário do imóvel.

Seção III
Abrigo de mangueiras para hidrante ou mangotinho

Art.22.A porta do abrigo de mangueiras deve
I -ser fácil de abrir, sem trancs ou cadeado;
II -possuir abertura para ventilação.

Art.23.O abrigo de mangueiras deve
I -permitir a retirada rápida das mangueiras, e
IV -ser de material:
a) metálico ou de madeira na cor vermelha, con a inscrição 'INCÊNDIO') ou
b) em vidro temperado liso, transparente, incolor e sem películas.

Subseção I
Mangueiras de incêndio para hidrante

Art.16.As mangueiras deven ser acondicionadas em zigue-zague ou sduchadas, dentro de abrigo, permitindo sua utilização con facilidade e rapidez.
§ 1º Quando a linha de mangueira for em lance único, a mangueira deve estar conectada ao hidrante e ao esguicho.
§ 2º Quando a linha de mangueira for composta por 02 ou mais lances de mangueiras, as mangueiras não deven estar conectadas entre si, nem ao hidrante ou ao esguicho.

Seção IV
Hidrantes

Art.25.O hidrante deve ter o centro geométrico da tomada d'água variando entre as cotas de 100 cm a 150 cm, tendo como referencial o piso.

Seção VI
Localização e sinalização dos hidrantes ou mangotinhos

Art.31.Os hidrantes ou mangotinhos deven estar localizados:
I -na circulação ou na área comum da edificação;
II -onde existir boa visibilidade e fácil acesso; e
III -em lugar que evite que fiquen bloqueados em caso de incêndio.

Art.32.É proibido:
I -depositar materiais que dificultem o uso do hidrante ou mangotinho;
II -instalar hidrante ou mangotinho em rampas, escadas, antecâmaras e seus patamares.

Art.33.Nos imóveis con ocupação industrial, depósitos, garagens, postos para reabastecimento de combustíveis ou edificações especiais, os hidrantes ou mangotinhos deven ser sinalizados no piso con a pintura de um quadrado, con 100 cm de lado na cor vermelha e com as bordas pintadas na cor amarela com 10 cm.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos hidrantes ou mangotinhos instalados em áreas de garagens ou de depósitos, independentemente do tipo de ocupação do imóvel.

Seção VIII
Hidrante de recalque

Art.41.A localização do hidrante de recalque sempre deve permitir o livre acesso e a
aproximação do caminhão de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros, a partir do logradouro público, sem existir qualquer obstáculo que dificulte o seu uso e a sua localização.



ESQUEMA VERTICAL - SHP E SAD

SEM ESCALA

02	Checklist 2 CBMSC	05/2019	ES
01	Checklist CBMSC	05/2019	ES
00	Emissão inicial	05/2017	RCB
AÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 550.968-0
www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br

AMFRI

Prefeitura Municipal de Navegantes
Estado de Santa Catarina

CENTRO INTEGRADO DA CULTURA
Rua Maria Leonor da Cunha - Bairro Centro

Data: Abril/2018	Título: PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	Conteúdo da Folha: Detalhes: Sistema de gás canalizado, Sistema Hidráulico Preventivo, Sistema de Alarme e Det. e Extintores; Esquema Vertical - SHP e SAD
Desenho: Enio Sampaio		
Projeto: PCI	Prefeitura Municipal: Emílio Vieira, Prefeito Municipal	Responsável Técnico: Rafael Calistro Borba, Eng. Civil - CREA/SC - 160.291-9
Folha: 03/04		