



- TODOS OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.
- NAS DESCIDAS E NOS ANOS DEVERÁ SER EMPREGADO CABOS DE COBRE NUOS OU FITAS DE ALUMÍNIO COM SEÇÃO MÍNIMA DE # 35 mm².
- DEVERÁ SER UTILIZADO SOLDA EXOTÉRMICA NAS EMENDAS E NAS INTERSEÇÕES, OU EXCEPCIONALMENTE CONECTORES DE APERTO.
- TODAS AS CONEXÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, DEVEM SER PROTEGIDAS COM MATERIAL EMBORRACHADO TIPO SIKAFLEX OU SILICONE.
- A RESISTÊNCIA DO SISTEMA DE ATERRAMENTO, EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO, NÃO PODERÁ SER SUPERIOR À 10 OHM.
- TODO O PAINELAMENTO INSTALADO (ESCADAS, EXAUSTORES E OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS) E QUE NÃO ESTEJAM DENTRO DO ÂNGULO DE PROTEÇÃO DO SISTEMA, DEVERÃO SER CONECTADOS AOS CABOS DO S. P. C. D. A.
- OS ÂNGULOS DE CURVATURA DOS CONDUTORES DE DESCIDA DEVEM SER SEMPRE MAIOR OU IGUAL QUE 90 GRAUS.
- OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DOS CABOS OU FITAS NA ESTRUTURA DE APOIO TERÃO DE DISTÂNCIA DE FIXAÇÃO MENOR OU IGUAL A 2,00m.

Diagrama de uma placa de identificação verde com as seguintes especificações:

- Dimensões: 40 cm de largura e 30 cm de altura.
- Letras brancas: altura = 5 cm, largura = 5 cm e traço = 1 cm.
- Conteúdo da placa: LOTAÇÃO MÁXIMA DE (nº de pessoas) PESSOAS.
- Fundo verde.

Subseção I
Conjunto de blocos autônomos

Art. 19. As placas luminosas da SAL alimentadas por conjunto de blocos autônomos devem possuir uma tomada exclusiva para cada bloco autônomo.

DETALHE DA ESCADA
SEM ESCALA

circunferência de 15cm de diâmetro.

		Prefeitura Municipal de Navegantes Estado de Santa Catarina	
CENTRO INTEGRADO DA CULTURA Rua Maria Leonor da Cunha - Bairro Centro			
Data Abril/2018	Evento PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	Descrição de Atividade Detachamento de Saídas de Emergência, Iluminação de Desastres, SPRM e Simulação de Abandono de Local;	
Organizado por Enio Sampaio	Unidade Municipal PCI	Responsável Técnico Rafael Calisto Borba Eng. Civil - CRECIC - 026263	
Emissão 04/04	Emissor Emílio Vieira Prefeito Municipal		