QDS13



QDS14



QDS15



QDS16



QDS17



QDS18



QDS19



QDS20



QDS21



QDS22



QDS23



Observações

Deverá ser montada nova infraestrutura principal com eletrocalhas, perfilados, eletrodutos, para passagem dos circuitos elétricos.

Todos os circuitos serão novos, e deverá ser retirado os cabos existentes. A distribuição dos circuitos deverá ser conforme projeto.

Todos os quadros elétricos serão novos, bem como seus componentes internos, e deverão ser montados conforme a NBR5410 e NR10.

A distribuição/conexões/instalações dos circuitos deverá ser realizada conforme projeto, e por profissional habilitado, seguindo todas as medidas de segurança.

Deverá ser seguido o padrão de cor, sendo as fases cores preto, branco e vermelho, o neutro na cor azul, o terra na cor verde, e os retornos nas cores vermelho e amarelo.

Todos os circuitos devem ser identificados com anilhas, as infraestrutura com alerta de perigo eletricidade, e os painéis elétricos com tag de identificação e placa de sinalização de perigo eletricidade, identificado a tensão de trabalho.

A fixação de toda a infraestrutura deverá ser realizada de forma segura.

O QGBT deverá ser instalado a 1,2 metros do chão (altura do centro). E os demais quadros o mais próximo do teto possível, para evitar exposição a crianças.

Toda a instalação, e retirada dos cabos existentes deverá ser realizada seguindo a NBR5410 e a NR10.

INDICAÇÃO DA CONDIÇÃO OPERATIVA



Disjuntor termomagn. CAIXA MOLDADA

Detalhe Alavanca de Acionamento



IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS:
Todos os circuitos devem ser identificados conforme diagrama.

PROJETO

MÜLLER ENGENHARIA

ELIEL MONCZEVSKI
Engenheiro Eletricista
CREA | SC 177660-3
eliel@mullereng.com.br - (47) 9.9624-9270

Subestação de Transformação e Medição

Endereço:
Rua Vicente Honorato Coelho, 500 - Centro, Navegantes - SC, 88370-362

IDENTIFICAÇÕES

PROPRIETÁRIO:
Municipio de Navegantes SC
CNPJ: 83.102.855/0001-50

PROJETO E EXECUÇÃO:
ELIEL MONCZEVSKI:08982717978
Assinado de forma digital por ELIEL MONCZEVSKI:08982717978
Dados: 2022.10.10 16:58:05 -03'00'
Eliel Monczevski
Eng. Eletricista - CREA/SC 177660-3

PRANCHA

INFORMAÇÕES	CONTEUDO DA PRANCHA	NÚMERO PR.
DESENHO: Eliel ESCALA: INDICADAS DATA: 20/03/2022	Diagrama Elétrico Interno	03/03